

x = voldoet niet

- = niet van toepassing of voldoet

- / x	Bouwbesluit		
	Stuur artikel	Voorschrift	Korte omschrijving
		1.16 (+ artikel 1a Woningwet)	Zorgplicht installaties (niet alleen br.veiligheidsinstall, maar ook onveilige elektra)
	2.87	2.88, 2.89, 2.90	Ligging, omvang, WBDBO, brandcompartiment
	2.97	2.98, 2.99, 2.100	Ligging, omvang, WBDBO, subbrandcompartiment
	2.111	2.113-2.114-2.115	Beschermde route / Extra beschermde vluchtroute / Veiligheidsroute
	6.1	6.3	Noodverlichting
	6.7	6.8	Elektra voldoet niet
x	6.19 6.22	6.20 6.23	Brandmeldinstallatie } m.bt. certificering Ontruimingsinstallatie
	6.22	6.24	Vluchtrouteaanduidingen
	6.22	6.25	Draairichting deur
	6.22	6.26	Zelfsluitende deur
	6.27	6.31 6.33	Draagbare blustoestellen Aanduiding blustoestellen
	6.35	6.36	Brandweeringang
	7.1	7.8	Opslag in stookruimte
	7.1	7.9	Gebruik stooktoestel
x	7.1	7.10	Plaatsen brandbare stoffen in vluchtroute