

**TABEL T.B.V. SLUITINGSJURIST (te gebruiken tijdens interview met de Brandweer)**  
 versie 30 april 2015

Adres: \_\_\_\_\_

Gebruiksfunctie: \_\_\_\_\_

Datum controle: \_\_\_\_\_

Adviseur: \_\_\_\_\_

x = voldoet niet

- = niet van toepassing of voldoet

- / x	Bouwbesluit		Korte omschrijving
	Stuur artikel	Voorschrift	
		1.16 (+ artikel 1a Woningwet)	Zorgplicht installaties (niet alleen br.veiligh.install, maar ook onveilige elektra)
	2.87	2.88, 2.89, 2.90	Ligging, omvang, WBDBO, brandcompartiment
	2.97	2.98, 2.99, 2.100	Ligging, omvang, WBDBO, subbrandcompartiment
	2.111	2.113-2.114-2.115	Beschermd route / Extra beschermd vluchtroute / Veiligheidsroute
	6.1	6.3	Noodverlichting
	6.7	6.8	Elektra voldoet niet
	6.19 6.22	6.20 6.23	Brandmeldinstallatie Ontruimingsinstallatie
	6.22	6.24	Vluchtrouteaanduidingen
	6.22	6.25	Draairichting deur
	6.22	6.26	Zelfsluitende deur
	6.27	6.31 6.33	Draagbare blustoestellen Aanduiding blustoestellen
	6.35	6.36	Brandweeringang
	7.1	7.8	Opslag in stookruimte
	7.1	7.9	Gebruik stooktoestel
	7.1	7.10	Plaatsen brandbare stoffen in vluchtroute
	7.11	7.12	Deuren in vluchtroutes te openen zonder gebruikmaking van losse voorwerpen
	7.11	7.16	Belemmeren van vluchtmogelijkheden, o.a. struikelgevaar