

[REDACTED]
Aan:
Onderwerp:

[REDACTED]
RE: Vrijheidslaan [REDACTED]

Van: [REDACTED]@brandweeraa.nl>
Verzonden: dinsdag 19 september 2023 16:24
Aan: [REDACTED]@veiligheidsregioaa.nl>
Onderwerp: FW: Vrijheidslaan [REDACTED]

Van: [REDACTED]@brandweeraa.nl>
Verzonden: vrijdag 14 juli 2023 09:21
Aan: [REDACTED]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Vrijheidslaan [REDACTED]

Beste [REDACTED],

Dat er rookmelders aanwezig zijn is inderdaad geconstateerd en dat een ontbrekende rookmelder alsnog is aangebracht kan zo zijn, maar het gaat er om dat ook wordt vastgesteld dat het geheel voldoet aan de norm. Daarvoor is een certificering nodig conform het CCV-certificeringsschema en niet 'een papertje' van de installateur, zoals in de mail wordt gesteld.

Wat betreft de verwijzing naar een 'short-stay' elders is het aan de gemeente te bepalen of het gebruik hieronder valt. In gezamenlijk overleg is gisteren vastgesteld dat het om gebruik als hotel (logiesfunctie) gaat. Ik heb begrepen dat er helemaal geen vergunning is voor een short-stay op deze locatie.

De eigenaar vraagt of de brandweer hem kan bellen. Volgens afspraak lopen de contacten via handhaving van de gemeente. Ik denk ook dat een direct contact zinloos is.

Kortom, de aangeleverde foto's en verklaring zijn onvoldoende om te voldoen aan de eis tot certificering van de installatie.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Brandweer Amsterdam-Amstelland | Sector Brandweezorg

IJ-tunnel 4 | Kazerne Nico | Amsterdam

T 020 [REDACTED] | M 06 [REDACTED]

Postbus 92171 | 1090 AD Amsterdam



BRANDWEER

Amsterdam-Amstelland

Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Van: [redacted]@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 14 juli 2023 08:26

Aan: [redacted]@brandweeraa.nl>

Onderwerp: FW: Vrijheidslaan [redacted]

Goedemorgen [redacted],

Wij hebben twee mails ontvangen van de eigenaar van de Vrijheidslaan, ik stuur ze allebei op.
Zou je willen kijken of dit voldoende is?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

X [redacted]
X Wonen
X Gemeente Amsterdam

Tel.: 06-[redacted]
[redacted]